

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Воронежской области в Аннинском,
Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах

«30» 04 2018 г.
№ 08/00121-14-16

396258 Воронежская область, Аннинский
район, поселок городского типа Анна, улица
Красногвардейская, дом 2-47
Тел.: (47346) 2-77-17, факс: (47346) 2-08-29
e-mail: totynna@mail.ru

Иск. №
от 19.02.2018 г.

Администрация Абрамовского
сельского поселения
Таловского муниципального
района Воронежской области

397490, Воронежская область,
Таловский район,
п.Абрамовка, ул. Ленина, 1.

Уведомление о качестве воды.

Уважаемая Ольга Николаевна!

В соответствии с п. 5 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах уведомляет Вас, что в 2017 году по результатам проведенных лабораторных исследований в 3 точках контроля питьевая вода, подаваемая населению, не соответствовала требованиям гигиенических нормативов, а именно:

- разводящая сеть по адресу: Воронежская область Таловский район п.Абрамовка ул. Ленина, 14 а (код контрольной точки 505) по жесткости общей превышение в 3,0-3,43 раза, (12 проб), по содержанию железа превышение в 1,5 раза (1 проба);

- разводящая сеть по адресу: Воронежская область Таловский район п.Абрамовка ул. Ломоносова, 120 а (код контрольной точки 506) по жесткости общей превышение в 2,43-3,37 раза (12 проб);

- разводящая сеть по адресу: Воронежская область Таловский район п.Абрамовка ул. Ломоносова, 97 (код контрольной точки 507) по жесткости общей превышение в 2,6-3,07 раза (12 проб).

С учетом вышеизложенного, на основании ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ предлагаю Вам провести мероприятия, предусмотренные ст.23 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении».

О принятых управленческих решениях, направленных на снижение риска для здоровья населения, предлагаю информировать Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах в срок до 02.03.2018г.

**Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по Воронежской
области в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах**



Гук Е.С.

Исп. Татаринцев В.Н. 847346 2-08-29

