



**Администрация Абрамовского сельского поселения
Таловского муниципального района
Воронежской области**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06 февраля 2018г. №18

Об установлении фильтров
для очистки воды

Согласно письма Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском и Эртильском районах от 30.01.2018года №08/00121-18-16 «Уведомление о качестве воды»

1. В связи с тем, что качество питьевой воды из разводящих сетей не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», по результатам проведенных лабораторных исследований в 3 точках контроля питьевая вода, подаваемая населению, не соответствовала требованиям гигиенических нормативов, а именно:

- разводящая сеть по адресу: Воронежская область, Таловский район, п. Абрамовка, ул. Ленина, 14 а (код контрольной точки 505) по жесткости общей превышение в 3,0-3,43 раза, (12 проб), по содержанию железа превышение в 1,5 раза (1 проба);

- разводящая сеть по адресу: Воронежская область, Таловский район, п. Абрамовка, ул. Ломоносова, 120 а (код контрольной точки 506) по жесткости общей превышение в 2,43-3,37 раза (12 проб);

- разводящая сеть по адресу: Воронежская область, Таловский район, п. Абрамовка, ул. Ломоносова, 97 (код контрольной точки 507) по жесткости общей превышение в 2,6-3,07 раза (12 проб).

В связи с вышеизложенным рекомендовать всем учреждениям социальной сферы и жителям п. Абрамовка, пользующимся водопроводной водой, установить бытовые фильтры для очистки воды.

2. Контроль по исполнению данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Абрамовского
сельского поселения:

Соболева О.Н.

